



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ufanet.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 417 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Школа № 70 городского округа город Уфа

Республики Башкортостан (ИНН 0273020790) (директор – Зидиханова А.М.)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору А.А. Акчурина от «24» июля 2020 года № 417, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 438 введен особый режим проведения проверок в 2020 году, в том числе в отношении плановых проверок, которые должны проводиться только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио или видеосвязи, в период с «25» августа по «27» августа 2020 года проведена плановая (дистанционная) проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору Махровым Валерием Васильевичем в рамках изучения представленных документов (аудио, видео) материалов по проводимой проверке в отношении объекта защиты (комплекс помещений) используемого в процессе осуществления своей деятельности МБОУ Школа № 70 ГО г. Уфа РБ, расположенного по адресу: РБ, г.Уфа, ул. Кольцевая, 200/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Проверка прошла в дистанционном режиме, документы и фото материалы для проведения проверки представил директор МБОУ Школа № 70 ГО г. Уфа РБ Зидиханова Антонина Михайловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Электропровода системы пожарной сигнализации выполнены не огнестойкими кабелями (с медными жилами, не распространяющими горение) и не соответствуют требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону).	(Федеральный закон № 123-ФЗ, ч. 2 ст. 82; НПБ 104-03, п. 3.9; СП 6.13130.2009, п. 4.1)	01.08.2021 г.	

2.	Частично в помещениях извещатели автоматической пожарной сигнализации установлены на расстоянии менее 0,5 м от электро-светильников (фактически 0,2-0,3 м).	(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 82, ст. 83, ст. 145, ст. 149, НПБ 88-2001 п. 12.16, СП 5.13130.2009 п. 13.3.2, 13.3.6)	01.08.2021 г.	
3.	Помещение тамбура центрального эвакуационного выхода не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	(приложение А п. А.4 СП 5.13130.2009)	01.08.2021 г.	
4.	Отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей.	(СНиП 21-01-97*, п. 7.17)	01.08.2021 г.	
5.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из столовой непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 0,97 м).	(СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	01.08.2021 г.	
6.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из актового зала в лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактически 0,86 м).	(СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	01.08.2021 г.	
7.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из спортивного зала непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 1,1 м).	(СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	01.08.2021 г.	
8.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из общего коридора (возле медпункта) непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 1,12 м).	(СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	01.08.2021 г.	
9.	У помещения электрощитовой, склада в столовой не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 20)	01.08.2021 г.	
10.	Люк выхода из лестничной клетки на кровлю здания менее 0,6x0,8 м (фактически 0,55x0,65 м).	(СНиП 21-01-97*, п. 8.4*)	01.08.2021 г.	
11.	Не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции сцены в помещении актового зала (не представлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия).	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 108)	01.08.2021 г.	
12.	Под лестничным маршем (возле кухни) допускается хранение горючих материалов.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 23 к)	01.08.2021 г.	
13.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» и в ней не отражены все необходимые вопросы (отсутствует информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты и не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности).	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.п. 460, 461, 462)	01.08.2021 г.	
14.	Не все работники учреждения прошли обучение мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 31)	01.08.2021 г.	
15.	При изменении требований пожарной безопасности на учреждение вновь не разработана декларация пожарной безопасности.	(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, ч. 6 ст. 6)	01.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы
по пожарному надзору Махров В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.Л.П.*

« 27 » августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):

[Handwritten Signature]
(подпись)

« 27 » августа 2020 г.

[Handwritten Signature]
(должность, фамилия, инициалы)
Директор

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору